



Sandomierz, dn. 25 lipca 2012 r.

***Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego z obiektami towarzyszącymi przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu”***

**Wyjaśnienie Zamawiającego  
dotyczące zapytania o zastosowanie technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu.**

Uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z dokumentacją przetargową (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia – str. 3 – 4, oraz Opis techniczny i rysunki budowlane – str. 5 – cytuję:

„*Uwaga*

*Materiały użyte w projekcie jak nawierzchnia poliuretanowa CONIPUR 2S firmy Conica Technik AG, ogrodzenia prod. BARTEZ, czy wyposażenie boiska firmy PESMENPOL mogą być w trakcie realizacji robót zastąpione podobnymi – równoważnymi rozwiązaniami innych firm obecnych na rynku.”*

Z powyższego zapisu wynika jednoznacznie, że wszystkie materiały i urządzenia określone nazwami handlowymi lub poprzez wskazanie ich producenta, które zostały wymienione w dokumentacji przetargowej, podane są jako produkty referencyjne i mogą być zastąpione innymi o równoważnych parametrach. Nazwy handlowe użyte w dokumentacji projektowej są traktowane jako definicje standardu lub typ produktu, a nie jako żądanie zaofiarowania przez Wykonawców materiałów i urządzeń oferowanych przez konkretnych producentów. Za materiały i urządzenia równoważne będą uważane takie, które posiadają zbliżone cechy i parametry tj. spełniają podobne funkcje, wykonane są z materiałów o podobnej charakterystyce, trwałości oraz wytrzymałości.

Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca zaofiarował nawierzchnię CONIPUR, ponieważ dopuszczono w SIWZ zastosowanie innych nawierzchni o równoważnych parametrach. Obejmuje to wszystkie nawierzchnie poliuretanowe typu natrysk, przebadane, ocenione i dopuszczone do stosowania na zewnętrznych obiektach sportowych przez powołane do tego kompetentne organy.

Zamawiający una jakość oferowanej nawierzchni min. wtedy, gdy posiada ona aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB na podstawie polskiej normy PN – EN 14877 lub normy DIN. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w SIWZ złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaświadczeniem takim może być certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.

Odnośnie warstw nawierzchni informujemy, że rodzaj i grubości warstw są określone w dokumentacji przetargowej (opisy i rysunki).